

**Основные показатели и результаты сертификационных испытаний плиток керамических (керамогранитных),
выпускаемых ООО "Самарский Стройфарфор"**



№ п.п.	Наименование основных показателей	Единица измерения	Обозначение определяющего нормативного документа	Нормативное значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5	
1.	Предел прочности при изгибе плитки	МПа	ТУ 5752-006-54044672-2013	не менее 35	43,2
2.	Морозостойкость	циклы	ТУ-5752-006-54044672-2013	не менее 150	150
3.	Водопоглощение	%	ТУ-5752-006-54044672-2013	не более 0.5	0,1-0,3
4.	Износостойкость (по кварцевому песку)	класс	ТУ-5752-006-54044672-2013	Указывается класс износа и количество оборотов абразивной обработки	2-4 (для темных тонов 600 оборотов, для светлых тонов 1800-2100 оборотов)

Область применения: Устанавливается в соответствии с требованиями ТУ 5752-006-54044672-2013 и проектной документацией на объект

Руководитель ОС «Самарстройсертификация»

Эксперт




Н.А. Пенский

С.Е. Тарасов